ESCLARECIMENTO 3 - Pregão Eletrônico n. 4/2023

Prezado Licitante,

Em atenção à solicitação de esclarecimento encaminhada em 11/07/2023 seguem as informações requisitadas, respostas elaboradas pela a área técnica do CREMERJ:

01 – Está sendo informado no termo de referência que os nobreaks instalados hoje no local são de 15 e 20KVA, porém, está sendo solicitado a troca de apenas um nobreak, qual seria?

Resposta: Conforme subitem 3.6 do item 3 - Justificativa da necessidade da aquisição, no anexo III do pregão Nº 4/2023, o qual reproduzimos: "*Os equipamentos que serão substituídos foram adquiridos em 2005 e 2009, estando extremamente obsoletos e não condizendo mais com a realidade da amplitude do parque tecnológico atualmente utilizado neste Conselho. Ademais, cumpre salientar que os aparelhos já não tem autonomia, causando diversos prejuízos nas quedas de energia.*" Sendo assim ambos serão desativados.

02 – No caso, como seria apenas substituição por nobreak da mesma potência, entende-se que a infraestrutura já está pronta e apta para receber a instalação dos equipamentos, seria necessário apenas uma adaptação se necessário, está correto meu entendimento? Se já pronta, quais seriam os tipos de capacidade dos disjuntores e tamanho dos cabos elétricos.

Resposta: O quadro elétrico possui dois circuitos monofásicos 220V / 380v com cabo 25mm, disjuntor 100A e bitola de 25mm. Para a verificação da estrutura elétrica favor agendar a visita técnica nos e-mails apoio@crm-rj.gov.br e ti@crm-rj.gov.br informando sugestão de data e hora.

03 – Como está sendo solicitado a troca dos cabos caso se necessário, necessitamos saber da distância entre o quadro elétrico até o nobreak e do nobreak até a carga.

Resposta: As atuais instalações da sala do Nobreak estão franqueadas a visita técnica mediante solicitação de visita para o e-mail ti@crm-rj.gov.br informando sugestão de data e hora. O quadro elétrico está localizado dentro da sala do Nobreak, o Nobreak está instalado exatamente ao lado do quadro elétrico.

04 – Como está sendo feita a substituição de apenas um nobreak, a contratada tem a obrigação de fazer a retirada de apenas um dos nobreaks, está correto o meu entendimento?

Resposta: Conforme item 3 do anexo II em Serviço de Instalação, o qual reproduzimos: ¨Os Nobreaks atualmente instalados são de 15 e 20 KVA, a CONTRATADA deverá fazer sua desinstalação, para poder instalar o equipamento fornecido¨, logo ambos os nobreaks serão desinstalados.

05 – Para serviços tão complexos desse tipo é necessário vistoria do local, ou então a descrição de todas as dificuldades. Como a instalação será realizada no subsolo, qual seria a distância e as dificuldades? Existe escadas? É possível descer de escada ou só é possível fazer a descida via içamento? Existe equipamentos para içamento no local? Necessitamos de todas as informações sobre o local de instalação pois está muito genérico.

Resposta: As atuais instalações da sala do Nobreak estão franqueadas a visita técnica mediante solicitação de visita para o e-mail ti@crm-rj.gov.br informando sugestão de data e hora.

06 – Não está claro no edital quais os serviços será necessária a execução, favor deixar o mais claro e objetivo possível, para que a disputa de lances seja o mais justo possível para todos os licitantes, lembrando que o princípio básico da licitação é o princípio da isonomia entre todos os licitantes.

Resposta: De acordo com o item 6 – Modelo de execução do objeto do Anexo I e no Anexo II com as especificações técnicas tanto de equipamento como as características do serviço do pregão Nº 4/2023, as dúvidas poderão ser esclarecidas. Caso a dúvida persista, especifique, por gentileza, o questionamento.

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2023.

LYS DE PAULA DOS SANTOS AZEVEDO
Pregoeira
CREMERJ

de: XXXXXXXXXXXXXXXXX
para: licitacoes@crm-rj.gov.br
data: 11 de jul. de 2023, 12:59.

01 – Está sendo informado no termo de referência que os nobreaks instalados hoje no local são de 15 e 20KVA, porém, está sendo solicitado a troca de apenas um nobreak, qual seria?

02 – No caso, como seria apenas substituição por nobreak da mesma potência, entende-se que a infraestrutura já está pronta e apta para receber a instalação dos equipamentos, seria necessário apenas uma adaptação se necessário, está correto meu entendimento? Se já pronta, quais seriam os tipos de capacidade dos disjuntores e tamanho dos cabos elétricos.

03 – Como está sendo solicitado a troca dos cabos caso se necessário, necessitamos saber da distância entre o quadro elétrico até o nobreak e do nobreak até a carga.

04 – Como está sendo feita a substituição de apenas um nobreak, a contratada tem a obrigação de fazer a retirada de apenas um dos nobreaks, está correto o meu entendimento?

05 – Para serviços tão complexos desse tipo é necessário vistoria do local, ou então a descrição de todas as dificuldades. Como a instalação será realizada no subsolo, qual seria a distância e as dificuldades? Existe escadas? É possível descer de escada ou só é possível fazer a descida via içamento? Existe equipamentos para içamento no local? Necessitamos de todas as informações sobre o local de instalação pois está muito genérico.

06 – Não está claro no edital quais os serviços será necessária a execução, favor deixar o mais claro e objetivo possível, para que a disputa de lances seja o mais justo possível para todos os licitantes, lembrando que o princípio básico da licitação é o princípio da isonomia entre todos os licitantes.