ESCLARECIMENTO 4 - Pregão Eletrônico n. 4/2023

Prezado Licitante,

Em atenção à solicitação de esclarecimento encaminhada em 11/07/2023 seguem as informações requisitadas, respostas elaboradas pela área técnica do CREMERJ:

Conforme anexo I no item 1.1 ao qual se refere o objeto do Termo de Referência e o anexo II com as especificações técnicas do pregão eletrônico Nº 4/2023 são descritas as quantidades que seriam (1) um nobreak de 20Kva similar ou superior ao modelo SMS SINUS DOUBLE II BLACK e três módulos de baterias.

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2023.

LYS DE PAULA DOS SANTOS AZEVEDO
Pregoeira
CREMERJ

de: XXXXXXXXXXXXXX
para: licitacoes@crm-rj.gov.br
data: 11 de jul. de 2023, 16:22
assunto: Esclarecimento.

1 - Fonte Alimentação Ininterrupta
Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Frequência: 60 HZ, Autonomia Bateria: 15 Min Em Plena Carga , Número De Fases: Trifásico , Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 380 V, Tensão Saída: 380 V, Fator Potência: 0,95 , Capacidade Nominal: 20

Quantidade Total: 1

2 - Peça/Componente Fonte Alimentação Ininterrupta
Descrição Detalhada: Peça/Componente Fonte Alimentação Ininterrupta Potência Nominal: 20 KVA, Aplicação: Nobreak , Tipo: Módulo De Potência

Quantidade Total: 3

Prezados, boa tarde.

Venho pedir encarecidamente que me tirem algumas dúvidas referente ao pregão

ORGÃO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – RJ
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
Código da UASG: 389177
Pregão Eletrônico Nº 4/2023.

No segundo item, o que seria especificamente?

1. Três módulos de baterias? Com quantas baterias cada?
2. Três nobreaks sem bateria tipo torre?